



1. okno aluminiowe oddymiające 1350 x 1400mm NSHEV Acz= 0,846 m2
2. zestaw napędu okna KA 34/1000BSY+SETz konsolami ramowymi KA-BS050-VFO
3. centrala oddymiania RZN 4408-K + przycisk przewietrzania LT 43 PL
4. przycisk oddymiania RT 45
5. opłyczna czujka dymu OSD 23
6. napęd drzwiowy DDS 54/500
7. pusztka przyłączeniowa p. poż.

- Przewód zasilający czujki OSD 23 - YnTKSY 1x2x0,8mm2
- Przewód zasilający przycisk oddymiania RT 45 - YnTKSY 3x2x0,8mm2 + OMY 4x0,8mm2
- Przewód zasilający okna oddymiania NSHEV - HLGs 2x1,5mm2
- Przewód zasilający przycisk przewietrzania LT YnTKSY 1x2x0,8mm2
- Przewód zasilający okno napowietrzające - HLGs 2x1,5mm2
- Przewód zasilający drzwi napowietrzające - HLGs 2x2,5mm2

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| OBIEKT | Budynnek SOSiW w Busku - Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1 | | |
| ADRES OBIEKTU | 28-100 Busko - Zdroj, ul. Rehabilitacyjna 1 | | |
| INWESTOR | Powiat Buski | | |
| PROJEKTOWAL: | mgr inż. Ireneusz Rokita | | |
| OPRACOWAL: | inż. Marcin Rokita | | |
| SKALA | 1 : 50 | | |
| DATA: | Lisopad 2017 | | |
| RY/S - E-3 | | | |